

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成28年4月）

□ テレメータ変動期間  
■ テレメータ停止期間

	4月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1号機発電機出力	■	■	■						■	■						■	■						■	■							
2号機発電機出力	■	■	■						■	■						■	■						■	■							
No. 1モニタリングポスト	■	■	■						■	■						■	■						■	■							
No. 2モニタリングポスト	■	■	■						■	■						■	■						■	■							
No. 3モニタリングポスト	■	■	■						■	■						■	■						■	■							
No. 4モニタリングポスト	■	■	■						■	■						■	■						■	■							
No. 5モニタリングポスト	■	■	■						■	■						■	■						■	■							
No. 6モニタリングポスト	■	■	■						■	■						■	■						■	■							
1号機放水路水モニタ	■	■	■						■	■						■	■						■	■							
2号機放水路水モニタ	■	■	■						■	■						■	■						■	■							
1号機排気筒モニタ	■	■	■						■	■						■	■						■	■							
2号機排気筒モニタ	■	■	■						■	■						■	■						■	■							
1号機タービン排気筒モニタ	■	■	■						■	■						■	■						■	■							
2号機非常用ガス処理系モニタ	①	■	■						■	■						■	■						■	■							
風向																															
風速																															

[作業内容]

①貫通部止水処理対策工事のうち計装配管工事に伴う伝送停止

平成28年4月1日（金）9：00～平成28年4月13日（水）17：00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（4月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.8	5.0
2号機排気筒モニタ	3.1	3.6	2.6
1号機放水路水モニタ	2.3	2.8*	2.0
2号機放水路水モニタ	4.2	5.0*	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.2	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.0	3.5	2.5

\* 降雨による指示変動

単位：cps（2分平均値）

以上