

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成28年9月）

	9月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1号機発電機出力																														
2号機発電機出力									②																					
No. 1モニタリングポスト																														
No. 2モニタリングポスト																														
No. 3モニタリングポスト																														
No. 4モニタリングポスト																														
No. 5モニタリングポスト																														
No. 6モニタリングポスト																														
1号機放水路水モニタ																														
2号機放水路水モニタ									②																					
1号機排気筒モニタ							①																							
2号機排気筒モニタ								②																						
1号機タービン排気筒モニタ																														
2号機非常用ガス処理系モニタ								②																						
風向																														
風速																														

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

[作業内容]

- ① 1号機排気筒モニタ定期点検に伴う伝送停止
平成28年9月7日（水）9：00～17：00
- ② 緊急時原子力発電所情報伝送システムCPUボード取替に伴う伝送停止
平成28年9月9日（金）9：00～17：00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（9月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	4.9
2号機排気筒モニタ	3.1	3.6	2.6
1号機放水路水モニタ	2.2	3.1*	1.9
2号機放水路水モニタ	4.2	4.8	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.2	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.0	3.5	2.5

* 降雨の影響による指示変動

単位：cps（2分平均値）

以上