



2号機非常用ガス処理系モニタ						①													③							
																			⑤							
																			⑥							
風向																			③							
																			⑤							
																			⑥							
風速																			③							
																			⑤							
																			⑥							

[作業内容]

- ① 2号機非常用ガス処理系フィルタ差圧計警報設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止  
平成30年1月9日（火）9：00～17：00
- ③ 緊急時原子力発電所情報伝送システムサーバ等保守点検に伴う伝送停止  
平成30年1月23日（火）9：00～平成30年1月31日（水）17：00
- ⑤ 緊急時対策所設置工事のうちケーブル敷設工事に伴う伝送停止  
平成30年1月23日（火）9：00～平成30年1月31日（水）24：00
- ⑥ 通信棟設置工事のうち受電設備他設置工事に伴う伝送停止  
平成30年1月23日（火）9：00～平成30年1月31日（水）24：00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒  
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（1月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.7	6.6	4.9
2号機排気筒モニタ	3.0	3.6	2.5
1号機放水路水モニタ	2.2	3.1	1.9
2号機放水路水モニタ	4.2	8.7*	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.3	5.2	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.8	3.4	2.4

\* 降雨の影響による指示変動

単位：cps（2分平均値）

以上