


島根原子力情報伝送システムの伝送実績（平成31年2月）



[作業内容]

- ①風向・風速計用表示機器修理工事に伴う伝送停止  
平成31年2月6日（水）9：00～平成31年2月8日（金）17：00
- ②発電所ネットワーク機器の保守作業に伴う伝送停止  
平成31年2月22日（金）17：00～平成31年2月25日（月）9：00
- ③緊急時原子力発電所情報伝送システム用保守端末画面の表示修正に伴う伝送停止  
平成31年2月6日（水）10：00～11：00
- ④所内蒸気系他配管点検工事に伴う伝送停止  
平成31年2月15日（金）17：00～平成31年2月18日（月）9：00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒  
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（2月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	4.7
2号機排気筒モニタ	3.0	3.5	2.5
1号機放水路水モニタ	2.2	6.2*	1.9
2号機放水路水モニタ	4.5	5.5	3.8
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.1	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.9	3.4	2.4

\* 降雨の影響による指示変動

単位：cps（2分平均値）

以上