

訂正前後比較表

変更前	変更後	変更理由
<p style="text-align: center;">別紙-2</p> <p style="text-align: center;">施設定期検査内容について (1号機 第2回施設定期検査)</p> <p>1. 施設定期検査実施内容</p> <p>(1) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設</p> <p>a. 検査項目</p> <p>(i) 機能・性能検査</p> <p>(ii) 貯蔵能力確認検査</p> <p>b. 検査名称</p> <p>(a) 燃料取扱設備の系統運転性能検査 (燃料取替機) 廃止措置計画において規定する燃料取替機の燃料取扱機能および燃料落下防止機能について、健全性を確認する。</p> <p>(b) 燃料取扱設備の系統運転性能検査 (原子炉建物天井クレーン) 廃止措置計画において規定する原子炉建物天井クレーンの燃料取扱機能および燃料落下防止機能について、健全性を確認する。</p> <p>(c) 使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力確認検査 廃止措置計画において規定する使用済燃料貯蔵設備の臨界防止機能について、健全性を確認する。</p> <p>(d) 使用済燃料貯蔵設備の系統運転性能検査 廃止措置計画において規定する使用済燃料貯蔵設備の冷却浄化機能について、健全性を確認する。</p> <p>(2) 放射性廃棄物の廃棄施設</p> <p>a. 検査項目</p> <p>(i) 機能・性能検査</p> <p>(ii) 特性検査</p> <p>(iii) 貯蔵能力確認検査</p> <p>b. 検査名称</p> <p>(a) 廃棄物貯蔵設備の貯蔵能力確認検査 廃止措置計画において規定する液体廃棄物の廃棄設備の放射性廃棄物処理機能および固体廃棄物の廃棄設備の放射性廃棄物貯蔵機能について、健全性を確認する。</p> <p>(b) 廃棄物貯蔵設備の警報確認検査 廃止措置計画において規定する液体廃棄物の廃棄設備の放射性廃棄物処理機能および固体廃棄物の廃棄設備の放射性廃棄物貯蔵機能について、健全性を確認する。</p>	<p style="text-align: center;">別紙-2</p> <p style="text-align: center;">施設定期検査内容について (1号機 第2回施設定期検査)</p> <p>1. 施設定期検査実施内容</p> <p>(1) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設</p> <p>a. 検査項目</p> <p>(i) 機能・性能検査</p> <p>(ii) 貯蔵能力確認検査</p> <p>b. 検査名称</p> <p>(a) 燃料取扱設備の系統運転性能検査 (燃料取替機) 廃止措置計画において規定する燃料取替機の燃料取扱機能および燃料落下防止機能について、健全性を確認する。</p> <p>(b) 燃料取扱設備の系統運転性能検査 (原子炉建物天井クレーン) 廃止措置計画において規定する原子炉建物天井クレーンの燃料取扱機能および燃料落下防止機能について、健全性を確認する。</p> <p>(c) 使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力確認検査 廃止措置計画において規定する使用済燃料貯蔵設備の臨界防止機能について、健全性を確認する。</p> <p>(d) 使用済燃料貯蔵設備の系統運転性能検査 廃止措置計画において規定する使用済燃料貯蔵設備の冷却浄化機能について、健全性を確認する。</p> <p>(2) 放射性廃棄物の廃棄施設</p> <p>a. 検査項目</p> <p>(i) 機能・性能検査</p> <p>(ii) 特性検査</p> <p>(iii) 貯蔵能力確認検査</p> <p>b. 検査名称</p> <p>(a) 廃棄物貯蔵設備の貯蔵能力確認検査 廃止措置計画において規定する液体廃棄物の廃棄設備の放射性廃棄物処理機能および固体廃棄物の廃棄設備の放射性廃棄物貯蔵機能について、健全性を確認する。</p> <p>(b) 廃棄物貯蔵設備の警報確認検査 廃止措置計画において規定する液体廃棄物の廃棄設備の放射性廃棄物処理機能および固体廃棄物の廃棄設備の放射性廃棄物貯蔵機能について、健全性を確認する。</p>	<p>・新燃料譲渡し完了に伴う事業者自主検査要領書の記載の見直し</p>