

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2020年5月）

	5月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2号機発電機出力																																
N o . 1モニタリングポスト																																
N o . 2モニタリングポスト																																
N o . 3モニタリングポスト																																
N o . 4モニタリングポスト																																
N o . 5モニタリングポスト																																
N o . 6モニタリングポスト																																
1号機放水路水モニタ																																
2号機放水路水モニタ																																
1号機排気筒モニタ																																
2号機排気筒モニタ																																
1号機カーボン排気筒モニタ																																
2号機非常用ガス処理系モニタ																																
風向																																
風速																																

〔作業内容〕

- ① 2号機ディーゼル燃料貯蔵タンク室通気管他改造工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
2020年5月7日（木）10:00～11:00
- ② 2号機電気・計装盤等の打振試験に伴う伝送停止
2020年5月14日（木）9:00～17:00
- ③ 2号機ケーブル処理室耐火障壁設置工事のうちケーブル敷設工事に伴う伝送停止
2020年5月14日（木）9:00～17:00
- ④ 2号機ケーブル処理室固定式消火設備干渉対策工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
2020年5月20日（水）10:30～11:30
2020年5月20日（水）14:30～15:30
- ⑤ 2号機放水路水モニタ点検に伴う伝送停止
2020年5月8日（金）9:00～17:00
2020年5月12日（火）13:00～18:00
- ⑥ 風向・風速計用電源切替に伴う伝送停止
2020年5月28日（木）12:00～13:00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（5月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.8	5.0
2号機排気筒モニタ	3.0	3.7	2.5
1号機放水路水モニタ	2.4	6.4 ^{※1}	2.1
2号機放水路水モニタ	4.3	5.5	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.1	3.5
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.9	3.3	2.4

※1 降雨の影響による指示変動

単位：c p s（2分平均値）

以 上