

島原本広第98号  
2021年5月18日

鳥取県知事 平井伸治様

中国電力株式会社  
取締役常務執行役員  
島根原子力本部長 北野立夫

島根原子力発電所構内（放射線管理区域外）における火災について

標記について、島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定第10条第1項（4）に基づきご連絡いたします。

本日19時30分頃、管理事務所2号館2階情報室内（放射線管理区域外）に設置している火災報知機が作動し、同室からの発煙を当社社員が発見したことから、ただちに消火活動を行うとともに、消防署へ通報しました。

その後、消防署による現場確認が行われ、20時05分に、消防署により鎮火が確認されました。

当社としては、現時点で保管中の投光器用バッテリー（1台）を原因とする火災と推定していますが、詳細な原因等については引き続き調査中です。

なお、この火災による負傷者はありません。また、発生場所は放射線管理区域外であり、放射能による周辺環境への影響はありません。

以上