


島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2021年5月）



[作業内容]

- ① 2号機B, D-M/C停電におけるモニタリングポスト電源切替に伴う伝送停止
2021年5月12日(水) 9:00~12:00
- ② 2号機ケーブル処理室既設壁撤去工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
2021年5月12日(水) 10:00~12:00
- ③ 気象観測装置ドップラーソーダ不具合点検に伴う伝送停止
2021年5月18日(火) 9:00~17:00
- ④ モニタリングポスト現地局舎用UPS修理に伴う伝送停止
2021年5月24日(月) 9:00~18:00
2021年5月25日(火) 9:00~18:00
2021年5月26日(水) 9:00~18:00
2021年5月27日(木) 9:00~18:00
2021年5月28日(金) 9:00~18:00
2021年5月31日(月) 9:00~18:00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(5月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	4.9
2号機排気筒モニタ	3.0	3.5	2.5
1号機放水路水モニタ	2.6	7.9*	2.2
2号機放水路水モニタ	4.3	4.9	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.1	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.8	3.4	2.4

※ 降雨の影響による指示変動

単位: cps (2分平均値)

以上