

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2022年5月）

□ テレメータ変動期間
 ■ テレメータ停止期間

	5月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2号機発電機出力	[変動]																														
N o . 1モータリングボスト	[変動]																														
N o . 2モータリングボスト	[変動]																														
N o . 3モータリングボスト	[変動]																														
N o . 4モータリングボスト	[変動]																														
N o . 5モータリングボスト	[変動]																														
N o . 6モータリングボスト	[変動]																														
1号機放水路水モータ	[変動]																														
2号機放水路水モータ	[変動]																														
1号機排気筒モータ	[変動]																														
2号機排気筒モータ	[変動]																														
1号機タービン排気筒モータ	[変動]																														
2号機非常用ガス処理系モータ	[変動]																														
風向	[変動]																														
風速	[変動]																														

[計画変更] (変更箇所については朱記表示)

③管理事務所2号館非常用電源盤電源切替に伴う伝送停止(5/9、5/30 → 作業調整に伴い中止)

[作業内容]

- ①2号機放水路水モータ建物新設工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止(5/6、5/11)
- ②1号機プロセス放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止(5/9)
- ④2号機BD群停電による電源切替に伴う伝送停止(5/10)
- ⑤2号機火災防護設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止(5/23)
- ⑥本館建物防火扉監視設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止(5/23)

以上