

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2022年11月）

	11月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2号機発電機出力																														
No. 1モニタリングポスト																														
No. 2モニタリングポスト																														
No. 3モニタリングポスト																														
No. 4モニタリングポスト																														
No. 5モニタリングポスト																														
No. 6モニタリングポスト																														
1号機放水路水モタ																														
2号機放水路水モタ																														
1号機排気筒モタ																														
2号機排気筒モタ																														
1号機タービン排気筒モタ																														
2号機非常用ガス処理系モタ																														
風向																														
風速																														

[作業内容]

② 2号機排気筒低レンジモニタ分離工事のうちエアコン設置工事に伴う伝送停止

2022年11月 7日（月） 9:00～17:00

③ 2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止

2022年11月22日（火） 9:30～12:00

④ 2号機排気筒低レンジモニタ分離工事に伴う伝送停止

2022年11月14日（月） 9:00～18:00

2022年11月16日（水） 9:00～18:00

2022年11月17日（木） 9:00～18:00

2022年11月18日（金） 9:00～2022年11月21日（月）18:00

2022年11月22日（火） 9:00～2022年11月24日（木）18:00

2022年11月25日（金） 9:00～2022年11月30日（水）24:00

⑤ 2号機非常用ガス処理系モニタ点検に伴う伝送停止

2022年11月 1日（火） 0:00～2022年11月 2日（水）17:00

⑥ 管理事務所2号館非常用電源盤電源切替に伴う伝送停止

2022年11月17日（木）12:00～13:00

2022年11月22日（火） 9:00～ 9:30

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（11月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.7	6.6	4.8
2号機排気筒モニタ	3.0	3.9	2.5
1号機放水路水モニタ	2.5	5.2 [※]	2.1
2号機放水路水モニタ	4.3	4.9	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.3	5.1	3.5
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.8	3.3	2.3

※ 降雨の影響による指示変動

単位：cps（2分平均値）

以上