

## 島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2021年1月）

	1月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2号機発電機出力														③																		
N o. 1モニタリングポスト														③																		
N o. 2モニタリングポスト														③																		
N o. 3モニタリングポスト														③																		
N o. 4モニタリングポスト														③																		
N o. 5モニタリングポスト														③																		
N o. 6モニタリングポスト														③																		
1号機放水路水モタ														③																		
2号機放水路水モタ														③																		
1号機排気筒モタ														③																		
2号機排気筒モタ														③						⑤		⑤						⑤		⑤		
1号機カーボン排気筒モタ														③																		
2号機非常用ガス処理系モタ														③																		
風向												①		②	③				④	④												
風速												①		②	③				④	④												

## [作業内容]

## ①気象観測装置定期点検工事に伴う伝送停止

2021年1月12日（火）9：00～2021年1月15日（金）17：00

## ②管理事務所2号館非常用電源盤切替に伴う伝送停止

2021年1月13日（水）12：00～13：00

## ③2号機運転監視用計算機端末機器修理工事に伴う伝送停止

2021年1月14日（木）9：00～2021年1月15日（金）17：00

## ④管理事務所2号館消火栓配管調査および修理工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止

2021年1月18日（月）14：00～16：00

2021年1月19日（火）14：00～16：00

## ⑤2号機プロセス放射線モニタサンプリングラック点検工事に伴う伝送停止

2021年1月19日（火）9：00～17：00

2021年1月21日（木）9：00～17：00

2021年1月26日（火）9：00～17：00

2021年1月28日（木）9：00～17：00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒  
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（1月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.6	4.9
2号機排気筒モニタ	3.0	3.8	2.5
1号機放水路水モニタ	2.4	4.9 <sup>※</sup>	2.1
2号機放水路水モニタ	4.3	5.5 <sup>※</sup>	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.3	5.2	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.8	3.3	2.3

※ 降雨の影響による指示変動

単位：c p s（2分平均値）

以 上