

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果
(平成26年3月)

単位：nGy/h

ポスト名		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
平均		21	28	34	24	32	29
最大		35	42	50	41	49	41
前年度 までの データ	月平均の 変動幅	19 ～ 25	23 ～ 29	30 ～ 40	21 ～ 26	28 ～ 33	26 ～ 31
	最大	84	86	115	105	130	100
備 考		1. 前年度までのデータは、H13年4月～H25年3月分である。 2. 測定データは、2分間値である。 3. 以下のモニタリングポストは点検のため下記の期間欠測 ・No. 1：3月10日 ・No. 4：3月 6日 ・No. 2：3月 7日 ・No. 5：3月 5日 ・No. 3：3月 4日 ・No. 6：3月 3日 4. 以下のモニタリングポストはNo. 3モニタリングポスト α β ダ スト，よう素モニタ設備更新に伴い下記の期間欠測 ・No. 1：3月13日～14日 ・No. 2：3月13日～14日 ・No. 3：3月5日～10日，3月13日～14日 ・No. 4：3月13日～14日 ・No. 5：3月13日～14日 ・No. 6：3月13日～14日					