

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2023年8月）

◻ テレメータ変動期間
 ■ テレメータ停止期間

	8月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2号機発電機出力	①4/3 9:00~8/31 17:00																														
N o . 1モータリングポスト	①4/3 9:00~8/31 17:00 ④8/1 9:00~18:00 ⑤8/7 10:00~12:00 ④8/2 9:00~18:00 ④8/9 9:00~18:00 ④8/3 9:00~18:00 ⑧8/17 9:00~9/13 18:00																														
N o . 2モータリングポスト	①4/3 9:00~8/31 17:00 ④8/1 9:00~18:00 ⑤8/7 10:00~12:00 ④8/2 9:00~18:00 ④8/9 9:00~18:00 ④8/3 9:00~18:00 ⑧8/17 9:00~8/25 18:00																														
N o . 3モータリングポスト	①4/3 9:00~8/31 17:00 ④8/1 9:00~18:00 ⑤8/7 10:00~12:00 ④8/2 9:00~18:00 ④8/9 9:00~18:00 ④8/3 9:00~18:00 ⑧8/17 9:00~9/13 18:00																														
N o . 4モータリングポスト	①4/3 9:00~8/31 17:00 ④8/1 9:00~18:00 ⑤8/7 10:00~12:00 ④8/2 9:00~18:00 ④8/9 9:00~18:00 ④8/3 9:00~18:00 ⑧8/17 9:00~8/25 18:00																														
N o . 5モータリングポスト	①4/3 9:00~8/31 17:00 ④8/1 9:00~18:00 ⑤8/7 10:00~12:00 ④8/2 9:00~18:00 ④8/9 9:00~18:00 ④8/3 9:00~18:00 ⑧8/17 9:00~8/25 18:00 ⑧8/31 9:00~9/13 18:00																														
N o . 6モータリングポスト	①4/3 9:00~8/31 17:00 ④8/1 9:00~18:00 ⑤8/7 10:00~12:00 ④8/2 9:00~18:00 ④8/9 9:00~18:00 ④8/3 9:00~18:00 ⑧8/17 9:00~8/25 18:00																														
1号機放水路水モータ	①4/3 9:00~8/31 17:00 ⑤8/7 10:00~12:00																														
2号機放水路水モータ	①4/3 9:00~8/31 17:00 ⑤8/7 10:00~12:00																														
1号機排気筒モータ	①4/3 9:00~8/31 17:00 ⑤8/7 10:00~12:00																														
2号機排気筒モータ	①4/3 9:00~8/31 17:00 ⑤8/7 10:00~12:00 ⑥8/10 10:20~17:20 ⑦8/10 17:00~8/14 9:00 ⑦8/21 9:00~8/24 18:00																														
1号機タービン排気筒モータ	①4/3 9:00~8/31 17:00 ⑤8/7 10:00~12:00 ⑥8/10 10:20~17:20																														

	8月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2号機非常用ガス処理系モニタ	①4/3 9:00~8/31 17:00 ②7/1 9:00~11/30 17:00 ③8/1 9:00~17:00 ③8/7 9:00~17:00 ③8/2 9:00~17:00 ③8/8 9:00~17:00 ③8/3 9:00~17:00 ③8/9 9:00~17:00 ③8/4 9:00~17:00 ⑤8/7 10:00~12:00 ⑨8/21 10:00~11:00 ⑩8/22 10:30~11:30 ⑦8/25 9:00~9/5 18:00 ⑪8/29 9:00~9/5 18:00 ⑫8/21 9:00~10/2 9:00 ⑬8/22 9:30~12:00 ⑭8/23 10:00~11:00																														
風向	①4/3 9:00~8/31 17:00 ⑤8/7 10:00~12:00																														
風速	①4/3 9:00~8/31 17:00 ⑤8/7 10:00~12:00																														

[作業内容]

- ① 2号機SPDSデータ収集サーバ二重化工事他に伴う伝送停止（4/3～8/31）
- ② 2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事に伴う伝送停止（7/1～11/30）
- ③ 2号機A-格納容器内水素酸素分析装置改造工事（空調工事）に伴う伝送停止（8/1、8/2、8/3、8/4、8/7、8/8、8/9）
- ④ モニタリングポストサイバーセキュリティ対策工事に伴う伝送停止（8/1、8/2、8/3、8/9）
- ⑤ 50m盤警報移設工事のうち電路設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（8/7）
- ⑥ プロセス放射線モニタ記録計点検工事に伴う伝送停止（8/10）
- ⑦ 2号機長期停止追加点検工事（第6回）のうち放射線モニタサンプルラック点検工事に伴う伝送停止（8/10～8/14、8/21～8/24、8/25～9/5）
- ⑧ モニタリングポスト高レンジ検出器他取替工事に伴う伝送停止（8/17～9/13）
- ⑨ 2号機燃料プール監視カメラ設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（8/21）
- ⑩ 2号機格納容器内水素酸素分析装置移設工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（8/22）
- ⑪ 2号機長期停止追加点検工事（第6回）のうちプロセス放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止（8/29～9/5）
- ⑫ 2号機非常用ガス処理系モニタサンプルラック停止作業に伴う伝送停止（8/21～10/2）
- ⑬ 2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（8/22）
- ⑭ 2号機非常用ガス処理系系統流量計他移設工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（8/23）

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（8月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.1	5.2
2号機排気筒モニタ	3.4 ^{※1}	3.8 ^{※1}	3.0 ^{※1}
1号機放水路水モニタ	2.5	3.6	2.2
2号機放水路水モニタ	5.0	5.6	4.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.2 ^{※2}	4.7 ^{※2}	4.0 ^{※2}
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.8 ^{※3}	3.1 ^{※3}	2.5 ^{※3}

単位：cps（2分平均値）

※1：「2号機長期停止追加点検工事（第6回）のうち放射線モニタサンプルラック点検工事」等に伴い、8月10日～8月14日および8月21日～8月24日の間は欠測あり。

※2：「プロセス放射線モニタ記録計点検工事」に伴い、8月10日に一部欠測あり。

※3：「2号機非常用ガス処理系モニタサンプルラック停止作業」等に伴い、8月21日～8月31日の間は欠測あり。