

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（5月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.7	6.6	4.7
2号機排気筒モニタ	3.5	4.2	3.0
1号機放水路水モニタ	2.6	6.2 ^{※1}	2.3
2号機放水路水モニタ	5.0	5.7	4.3
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.3	5.1	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.6	2.7

単位：c p s（2分平均値）

※1：降雨の影響による指示変動

以 上