

[作業内容]

- ① 2号機ディーゼル燃料移送ポンプ油分離槽用排水ポンプ他設置工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（6/12）
- ② モニタリングポスト・気象観測装置電源切替に伴う伝送停止（6/14）
- ③ SPDSデータ収集サーバパラメータ追加工事に伴う伝送停止（6/17、6/18、6/19、6/20、6/21）
- ④ 1号機第5回定期点検工事（廃止措置段階）のうち放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止（6/27）
- ⑤ 1号機Ⅱ-原子炉補機海水系配管修理工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（6/20）
- ⑥ 2号機原子炉設備塗装修理工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（6/20）

[変動内容]

- ⑦ 2号機A-放水路水モニタ不調による指示変動（6/26）

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（6月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.7	6.6	4.9
2号機排気筒モニタ	3.5	4.3	3.0
1号機放水路水モニタ	2.7	10.1 ^{※1}	2.3
2号機放水路水モニタ	5.1	5.9	4.4 ^{※2}
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.3	5.1	3.5
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.2	3.8	2.7

※1：降雨の影響による指示変動

単位：cps（2分平均値）

※2：2号機A-放水路水モニタ不調による指示変動（6/26 9:56～10:32）を除く

以上