



## 〔作業内容〕

- ①モニタリングポスト・気象観測装置電源切替に伴う伝送停止（7/8）
- ②2号機所内蒸気系配管点検工事に伴う伝送停止（7/10～7/11）
- ③1号機第5回定期点検工事（廃止措置段階）のうち放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止（7/23）
- ④2号機運転監視用計算機稼働前点検に伴う伝送停止（7/2～7/4、7/23、7/30、7/31）
- ⑤2号機放水路水モニタ修理工事に伴う伝送停止（7/17、7/29）
- ⑥2号機原子炉圧力容器他スタビライザ耐震補強工事に伴う伝送停止（7/22～7/23）
- ⑦モニタリングポスト非常用発電機修理工事に伴う伝送停止（7/23、7/25）
- ⑧2号機水密扉警報装置用電線路敷設工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（7/29）

## 〔排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

## 2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（7月分）〕

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.7	6.6	4.6
2号機排気筒モニタ	3.5	4.0	3.0
1号機放水路水モニタ	2.7	13.9 <sup>※1</sup>	2.3
2号機放水路水モニタ	5.1	5.8	4.1
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.3	5.2	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.2	3.8	2.7

※1：降雨の影響による指示変動

単位：cps（2分平均値）

以上