

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2024年10月）

	10月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2号機発電機出力				■											■			■														
				②10/4 9:00~10/8 17:00														③10/15 9:00~19:00														
																	③10/17 9:00~10/18 19:00															
№. 1モニタリングポスト							■							■	■		■									■						■
														⑦10/14 9:00~19:00			③10/15 9:00~19:00								④10/25 9:00~18:00				⑧10/31 8:00~20:00			
																	③10/17 9:00~10/18 19:00															
																⑦10/17 9:00~17:00																
																⑦10/18 9:00~17:00																
№. 2モニタリングポスト							■							■	■		■								■							■
														①10/7 9:00~18:00			⑦10/14 9:00~19:00							④10/25 9:00~18:00				⑧10/31 8:00~20:00				
																③10/15 9:00~19:00																
																③10/17 9:00~10/18 19:00																
																⑦10/17 9:00~17:00																
																⑦10/18 9:00~17:00																
№. 3モニタリングポスト				■										■	■		■							■								■
				①10/4 9:00~18:00										⑦10/14 9:00~19:00			③10/15 9:00~19:00						④10/25 9:00~18:00				⑧10/31 8:00~20:00					
																③10/17 9:00~10/18 19:00																
																⑦10/17 9:00~17:00																
																⑦10/18 9:00~17:00																
№. 4モニタリングポスト			■											■	■		■							■								■
			①10/3 9:00~18:00											⑦10/14 9:00~19:00			③10/15 9:00~19:00						④10/25 9:00~18:00				⑧10/31 8:00~20:00					
																③10/17 9:00~10/18 19:00																
																⑦10/17 9:00~17:00																
																⑦10/18 9:00~17:00																
№. 5モニタリングポスト		■												■	■		■							■								■
		①10/2 9:00~18:00												⑦10/14 9:00~19:00			③10/15 9:00~19:00						④10/25 9:00~18:00				⑧10/31 8:00~20:00					
																③10/17 9:00~10/18 19:00																
																⑦10/17 9:00~17:00																
																⑦10/18 9:00~17:00																
№. 6モニタリングポスト	■													■	■		■							■								■
	①10/1 9:00~20:00													⑦10/14 9:00~19:00			③10/15 9:00~19:00						④10/25 9:00~18:00				⑧10/31 8:00~20:00					
																③10/17 9:00~10/18 19:00																
																⑦10/17 9:00~17:00																
																⑦10/18 9:00~17:00																
1号機放水路水モタ														■		■																■
																③10/15 9:00~19:00												⑧10/31 8:00~20:00				
																	③10/17 9:00~10/18 19:00															

テレメータ変動期間  
 テレメータ停止期間

	10月																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
2号機放水路水モニタ															■		■																	
															③10/15 9:00~19:00		③10/17 9:00~19:00																	
1号機排気筒モニタ															■		■																	
															③10/15 9:00~19:00		③10/17 9:00~19:00																	
2号機排気筒モニタ															■		■																	
															③10/15 9:00~19:00		③10/17 9:00~19:00																	
1号機タービン排気筒モニタ															■		■																	
															③10/15 9:00~19:00		③10/17 9:00~19:00																	
2号機非常用ガス処理系モニタ															■		■																	
															③10/15 9:00~19:00		③10/17 9:00~19:00																	
風向													■		■		■														■	■	■	■
												⑥10/11 12:00~13:00			③10/15 9:00~19:00					⑥10/21 12:00~13:00									⑤10/28 9:00~19:00	⑤10/29 9:00~19:00	⑤10/30 9:00~19:00	⑧10/31 8:00~20:00		
風速												■		■		■															■	■	■	■
											⑥10/11 12:00~13:00				③10/15 9:00~19:00					⑥10/21 12:00~13:00									⑤10/28 9:00~19:00	⑤10/29 9:00~19:00	⑤10/30 9:00~19:00	⑧10/31 8:00~20:00		

【作業内容】

- ①モニタリングポスト簡易点検工事（2024年度）に伴う伝送停止（10/1、10/2、10/3、10/4、10/7、10/8）
- ②2号機発電機電力変換器他校正に伴う伝送停止（10/4~10/8）
- ③SPDS定期点検工事に伴う伝送停止（10/15、10/17~10/18）
- ④1、2号機放射線モニタ設備保守工事に伴う伝送停止（10/25）
- ⑤気象観測装置定期点検工事（2024年度）に伴う伝送停止（10/28、10/29、10/30）
- ⑥管理事務所2号館非常用電源盤停電に伴う伝送停止（10/11、10/21）
- ⑦2号機定期事業者検査（非常用ディーゼル発電機他機能検査）に伴う伝送停止（10/14、10/17、10/18）
- ⑧硝子水洗タンクダクトサポート他修理工事に伴う伝送停止（10/31）

【排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒  
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（10月分）】

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.7	6.5	4.9
2号機排気筒モニタ	3.5	4.0	3.0
1号機放水路水モニタ	2.7	5.3 <sup>※1</sup>	2.3
2号機放水路水モニタ	4.7	5.5	4.0
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.3	5.0	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.6	2.6

※1：降雨の影響による指示変動

単位：cps（2分平均値）

以上