

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果
(2024年10月)

単位：nGy/h

ポスト名		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
平均		26	32	38	26	35	32
最大		48	56	60	46	55	52
前年度 までの データ	月平均の 変動幅	22 ～ 27	30 ～ 33	34 ～ 39	24 ～ 27	33 ～ 36	28 ～ 33
	最大	84	88	93	80	90	75
備 考		<p>1. 前年度までのデータは、2019年4月～2024年3月分である。</p> <p>2. 測定データは、2分間値である。</p> <p>3. モニタリングポスト簡易点検工事（2024年度）に伴い、以下の期間欠測あり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・No. 1 8日 ・No. 2 7日 ・No. 3 4日 ・No. 4 3日 ・No. 5 2日 ・No. 6 1日 <p>4. SPDS定期点検工事に伴い、以下の期間欠測あり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・No. 1 15日、17日、18日 ・No. 2 15日、17日、18日 ・No. 3 15日、17日、18日 ・No. 4 15日、17日、18日 ・No. 5 15日、17日、18日 ・No. 6 15日、17日、18日 <p>5. 1、2号機放射線モニタ設備保守工事に伴い、以下の期間欠測あり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・No. 1 25日 					