

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2024年12月）

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

	12月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2号機発電機出力												□	□											□	□	□	□					
												②12/12 1:01~12/13 21:00											②12/23 13:00~12/27 4:00									
No. 1モータリングボスト													□																			
													③12/14 6:01~6:03																			
No. 2モータリングボスト																																
No. 3モータリングボスト																																
No. 4モータリングボスト																																
No. 5モータリングボスト																																
No. 6モータリングボスト																																
1号機放水路水モニタ			■																													
			①12/3 10:00~12:00																													
2号機放水路水モニタ																																
1号機排気筒モニタ																																
2号機排気筒モニタ																																
1号機タービン排気筒モニタ																																
2号機非常用ガス処理系モニタ																																
風向			■																													
			①12/3 10:00~12:00																													
風速			■																													
			①12/3 10:00~12:00																													

【作業内容】

① 1号機原子炉補機海水系配管修理工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（12/3）

【変動内容】

② 2号機起動工程における指示変動（12/12~12/13、12/23~12/27）

③ 雷の影響による指示変動（12/14）

【排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（12月分）】

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.7	6.6	4.8
2号機排気筒モニタ	3.5	4.1	2.9
1号機放水路水モニタ	2.6	9.3 ^{※1}	2.2
2号機放水路水モニタ	4.7	5.8	4.1
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.3	5.0	3.5
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.7	2.6

※1：降雨の影響による指示変動

単位：cps（2分平均値）