

添付

島根原子力発電所 1 号機 第 6 回定期事業者検査の実施状況
(2 0 2 5 年 6 月 2 9 日現在)

検 査 項 目

連 絡 項 目	実 施 日
建物外観検査	
γ 遮蔽壁外観検査	
燃料取替機機能確認検査	
原子炉建物天井クレーン機能確認検査	2 0 2 5 . 6 . 1 8
監視機能確認検査 (使用済燃料貯蔵プール水位)	
燃料プール冷却系運転性能検査	
除染区域外観検査	2 0 2 5 . 5 . 1 6
使用済燃料貯蔵プール外観検査	
原子炉補機冷却系運転状態確認検査	
復水貯蔵タンク外観検査	2 0 2 5 . 6 . 2 3
廃液濃縮器運転性能検査	
減容機運転状態確認検査	
機器ドレン系外観検査	
床ドレン・再生廃液系外観検査	
シャワドレン系外観検査	
復水器冷却水放水口外観検査	2 0 2 5 . 5 . 2 7
固体廃棄物処理設備外観検査	
エリア・プロセスモニタ機能確認検査	
換気空調系運転状態確認検査	
非常用ディーゼル発電機運転性能検査	2 0 2 5 . 6 . 2 3 ~
蓄電池運転性能検査	
補助サージタンク外観検査	
非常用照明機能確認検査	
消火設備機能確認検査	

《特記事項》

- ・なし。

以上