

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果  
( 2 0 2 5 年 7 月 )

単位：nGy/h

| ポスト名              |             | No. 1                                                                                                                     | No. 2           | No. 3           | No. 4           | No. 5           | No. 6           |
|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 平 均               |             | 2 4                                                                                                                       | 3 1             | 3 5             | 2 5             | 3 4             | 3 0             |
| 最 大               |             | 4 1                                                                                                                       | 4 5             | 5 0             | 4 0             | 4 9             | 4 5             |
| 前年度<br>までの<br>データ | 月平均の<br>変動幅 | 2 4<br>～<br>2 7                                                                                                           | 3 0<br>～<br>3 3 | 3 4<br>～<br>3 9 | 2 4<br>～<br>2 7 | 3 3<br>～<br>3 6 | 2 8<br>～<br>3 3 |
|                   | 最大          | 8 4                                                                                                                       | 8 8             | 9 3             | 8 0             | 9 0             | 7 5             |
| 備 考               |             | 1. 前年度までのデータは、2020年4月～2025年3月分である。<br>2. 測定データは、2分間値である。<br>3. モニタリングポストNo. 4高レンジモニタ点検修理工事に伴い、以下の期間<br>欠測あり。<br>・No. 4 7日 |                 |                 |                 |                 |                 |

以 上