

## 島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2025年10月）

■ テレメータ変動期間  
■ テレメータ停止期間

	10月																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
2号機発電機出力																																		
No. 1モニタリングポスト								■																										
No. 2モニタリングポスト										■																								
No. 3モニタリングポスト							■																											
No. 4モニタリングポスト				■																														
No. 5モニタリングポスト											■																							
No. 6モニタリングポスト	■																																	
1号機放水路水モニタ																																		
2号機放水路水モニタ																																		
1号機排気筒モニタ																					■													
2号機排気筒モニタ																		■																
1号機タービン排気筒モニタ																																		
2号機非常用ガス処理系モニタ																																		
風向																																		
風速																																		

## 〔作業内容〕

- ①モニタリングポスト簡易点検工事に伴う伝送停止（10/1、10/3、10/6、10/8、10/9、10/10）  
 ②1号機第6回定期点検工事（廃止措置段階）のうち放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止（10/20）  
 ③2号機プロセス放射線モニタサンプルラック原因調査・点検に伴う伝送停止（10/15）

## 〔排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒〕

## 2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（10月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.6	4.9
2号機排気筒モニタ	3.5	4.1	3.0
1号機放水路水モニタ	2.3	15.4 ※1	2.0
2号機放水路水モニタ	4.8	7.2	4.1
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.4	3.8
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.7	2.6

※1：降雨の影響による指示変動

単位：c p s（2分平均値）

以上