

## 島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2025年11月）

■ テレメータ変動期間  
■ テレメータ停止期間

	11月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2号機発電機出力																														
No. 1モニタリングポート																														
No. 2モニタリングポート																														
No. 3モニタリングポート																														
No. 4モニタリングポート																														
No. 5モニタリングポート																														
No. 6モニタリングポート																														
1号機放水路水モニタ																														
2号機放水路水モニタ																														
1号機排気筒モニタ																														
2号機排気筒モニタ																														
1号機タービン排気筒モニタ																														
2号機非常用ガス処理系モニタ																														
風向																														
風速																														

## [作業内容]

なし

## [排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

## 2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（11月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	5.0
2号機排気筒モニタ	3.5	4.1	2.9
1号機放水路水モニタ	2.3	7.8 <sup>※1</sup>	2.0
2号機放水路水モニタ	4.8	5.8	4.1
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.3	3.8
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.7	2.6

※1：降雨の影響による指示変動

単位：c p s（2分平均値）

以上